



ПЛИТА ВОГНЕЗАХИСТ ДВЕРЕЙ

ТУ У В.2.7.-26.8-35492904-004:2010 (зм. №4)

Плити з мінеральної вати на основі гірських порід

Опис продукції:

Плита Вогнезахист дверей - це негорючі тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.

Сфера використання:

Плити Вогнезахист дверей спеціально розроблені і призначені для вогнезахисної ізоляції протипожежних дверей і воріт.

Вказівки щодо застосування:

Монтаж плит в каркас протипожежних дверей і воріт в якості вогнезахисного наповнювача здійснюється виходячи з конструктивних особливостей на підставі технічної документації виробника дверей і воріт.

Зберігання:

Зберігати на критих складах, не допускаючи впливу атмосферних опадів. При транспортуванні берегти від пошкодження і дії вологи.

Транспортування:

Транспортування необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167. Продукцію відвантажують споживачеві не раніше добової витримки її на складі.

Відомості про упаковку:

Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку.

Основні фізико-механічні характеристики:

Найменування показника	Од. виміру	Плита Вогнезахист дверей 110	Плита Вогнезахист дверей 190	Метод випробування
Густина	кг/м ³	100-120	170-200	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Теплопровідність λ_{25}	Вт/мК	0,037	0,038	ДСТУ Б В.2.7-105-2000
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, не менше	кПа	10	20	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Вологість за масою, не більше	%	0,5	0,5	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Вміст органічних речовин, не більше	%	3,0	3,0	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Горючість	ступінь	НГ	НГ	ДСТУ Б В.2.7-70-98

Геометричні параметри:

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1000; 1200; 2000; 2400 ($\pm 2\%$)	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Ширина	мм	200, 600; 1000; 1200 ($\pm 1,5\%$)	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	50-140 з кроком 10 (+5 мм; -2 мм)*, 30-80 з кроком 10 (+5 мм; -2 мм)**	ДСТУ Б В.2.7-38-95

*- для Плити Вогнезахист дверей 110;

** - для Плити Вогнезахист дверей 190.