



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 05 2023 року

№ 12.2-18-1/ 5304

Об'єкт експертизи: Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО»

виготовлений у відповідності із ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 "Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО». Технічні умови"

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 23.99.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для теплоізоляції будівельних конструкцій в житловому, громадському та промисловому будівництві, теплової ізоляції поверхонь енергетичного устаткування, технологічного обладнання трубопроводів, транспортних об'єктів, тощо

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси, вул. Різдяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси, вул. Різдяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; метанолу – 0,5 згідно з ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби

індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника. Під час виробничих процесів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом пилу мінерального (ГДК – 2 мг/м³, а, 3 клас небезпечності, "Ф"); компонентів фенол-формальдегідної смоли (ГДК за фенолом – 0,1 мг/м³, п, 2 клас небезпечності, "А" або формальдегідом – 0,05 мг/м³, п, 2 клас небезпечності, "А", "Г") згідно з "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО» за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 "Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО». Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

www.imtuik.org.ua


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 731 від 20 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

 **Іщейкін К.Є.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

